



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие на разрешително №33140085/12.08.2010г. последно продължено и изменено с решение №РР–3072/28.03.2017г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

Обект	Канализационна мрежа
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Лазова Водоприемник на отливен канал след Дъждопреливник по канализационната мрежа: Дъждопреливник №1 в река Лазова, представляваща ПИ с идентификатор 18157.98.581 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“ държавна публична собственост.
Поречие	Река Тунджа
Водно тяло	BG3TU800R064 – „Река Радова река от вливане на река Лазова до устие“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР–08–97/22.12.2022г., придружено с изискваните се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източноевропейски Район“ за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), водно тяло с код BG3TU800R064 е определено като естествено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. За 2024г. повърхностно водното тяло с код BG3TU800R064 е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни, Общ азот, Общ фосфор и в добро химично състояние по матрица „вода“. Целта за опазване на околната среда за водно тяло с код BG3TU800R064 (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и запазване на добро химично



състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г.

Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г.

Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ.

Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022 – 2027г.), за обекта е предвидена мярка „Изграждане или модернизиране на пречиствателни станции за отпадъчни води“ с код UW_2 и наименование „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“, действия за изпълнение на мярката с код UW_2_1 – „1. Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ за агломерации с над 2 000 е.ж.“ и с код UW_2_4 – „4. Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.“

Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН 2022–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни



	последници от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.				
Място на заустване	Заустване №1 – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води в река Лазова: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°39'03,274"N 25°47'44,583"E Надморска височина: Н = 299,00м				
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Град Гурково, Община Гурково, Област Стара Загора. ЕКАТТЕ 18157				
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1 – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води. Q ср.ден. = 180,49 м³/ден Q макс.час. = 23,54 м³/час Q год. = 67 878,85 м³/год				
Място за мониторинг	Пункт №1 – от точката на заустване в река Лазова; Пункт №2 – от водоприемника река Лазова до 100,00 м преди точката на заустване; Пункт №3 – от водоприемника река Лазова до 100,00 м след точката на заустване;				
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Смесен поток БФОВ и ДОВ места за собствен мониторинг Пункт №1 от точката на заустване в река Лазова				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		на шестмесечие	съставна
	БПК₅	25		на шестмесечие	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		на шестмесечие	съставна
	Общ азот	15		на шестмесечие	съставна
	Общ фосфор	2		на шестмесечие	съставна
	Нефтопродукти	2		на шестмесечие	еднократна
	СПАВ	1		на шестмесечие	еднократна



Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на решението.
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречиствените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.	
Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. Експлоатацията на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото за съответната канализационна мрежа разрешително за заустване. Срок: Постоянен 2. Канализационната мрежа и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. Срок: Постоянен 3. Да се поддържа в изправност изградената канализационна мрежа, както и съоръженията към нея. Същата е смесена за битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. Срок: Постоянен
Преливници към смесена канализационна система	1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливника при сухо време. 2. Да се поддържа в експлоатационна изправност дъждопреливника по канализационната система. 3. Да се представят данни за количествата на формиращите се дъждовни отпадъчни води $Q_{пр}$ (л/сек) или ($m^3/сек$) за точката на заустване на отливния канал. Дъждопреливник №1: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №1 в река Лазова, представляваща ПИ с идентификатор 18157.98.581: 42°39'14,832"N 25°47'38,842"E Надморска височина: H = 308,00m
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	1. Да се предприемат действия по стартиране изпълнението на предвидената мярка в ПУРБ на ИБР за периода 2022–2027г., а именно да се изгради пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), с оглед намаляване на замърсяването от заустените отпадъчни води и привеждане на съществуващата канализационна мрежа на град Гурково, Община Гурково, Област Стара Загора в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство.



	2. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтира необходимото измервателно устройство, отговарящо на нормативните изисквания. 3. Трайно да се сигнализираат пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 4. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 5. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 6. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречи на тяхното оттичане.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. В Пункт №2 и Пункт №3 определени, като пунктове за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от река Хасковска река, по показатели Активна реакция (pH), Неразтворени вещества, БПК₅, ХПК (бихроматна), Общ азот, Общ фосфор, Нефтепродукти и СПАВ – с честота на пробовземане – два пъти годишно (в период на маловодие – септември/октомври и в период на пълноводие – април/юни). 2. Да се спазват изискванията на чл.84, ал.2 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите. 3. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и

	въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).
<i>Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

1.10.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil Dimitrov Uzunov



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411